

GM
Tomasz
ul.
97-200
Maz

TO
wiecki

RADY MIEJSKIEJ

w Tomaszowie Maz.

21.08.2018 r.

asp. Szymon Szw

23.08.18

Tomaszów Mazowiecki, 2019-08-09

55

Pan Krzysztof Kuchta
Przewodniczący Rady Miejskiej
Tomaszowa Mazowieckiego

NID.0003.10.2019

Pan Radny Rady
Tomaszowa
P. A. Witko
23.08.2019
Przewodniczący Rady Miejskiej
Tomaszowa Mazowieckiego
Krzysztof Kuchta

W odpowiedzi na pismo z dnia 25.07.2019 r. w sprawie interpelacji Pana Radnego Adriana Witeczaka dotyczącego złego stanu technicznego kładki pieszo - rowerowej na rzece Wolbórze w ciągu drogi gminnej 116735 E - ulicy Nadrzecznej, Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta w Tomaszowie Mazowieckim uprzejmie informuje, iż w związku z przeprowadzonym przeglądem okresowym przedmiotowego obiektu mostowego oraz przeprowadzonej wizji lokalnej w terenie, poza drobnymi uwagami odnośnie aktualnego stanu technicznego - eksploatacyjnego wybranych elementów w/w kładki stwierdzono, że występują również uszkodzenia mogące mieć bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo użytkowników obiektu. Wynikiem powyższego jest zamknięcie obiektu oraz ustawienie znaku B1 zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym, który mówi, że: „zakaz ruchu w obu kierunkach” - oznacza zakaz ruchu na drodze pojazdów, kolumn pieszych oraz jeźdźców i poganiaczy; znak może być ustawiony na jezdni”.

W związku z powyższym Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta w Tomaszowie Mazowieckim dwukrotnie zwrócił się z pismem do firmy wykonawczej w celu dokonania przeglądu gwarancyjnego. Z powodu braku zainteresowania ze strony firmy wykonawczej nie doszło do realizacji przeglądu (w załączeniu przekazuję kserokopię pism).

W odpowiedzi na pytania Pana Radnego Adriana Witeczaka, pragnę poinformować, że inwestycja przebudowy kładki miała miejsce w 2014 roku.

Jednocześnie zawiadamiam, że do Wydziału Inwestycji zostało skierowane pismo z prośbą o zabezpieczenie środków finansowych na opracowanie ekspertyzy w oparciu, o którą będzie można dokonać wyceny kosztorysowej remontu i dokumentacji projektowej przedmiotowego obiektu (w załączeniu kserokopia pisma).

Z poważaniem

PREZYDENT MIASTA
Marcin Witko

DYREKTOR
Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta
w Tomaszowie Mazowieckim

Szymon Michalak

Tomaszów Mazowiecki, 2019-05-27

NID.7021.1.72.2019

Marcin Pasadyn
Zakład Usługowo – Handlowy
Pasadyn
Rzuchowa 247
33-114 Rzuchowa

Dotyczy: zadania pn. „Przebudowa kładki pieszej w ciągu ulicy nadrzecznej na rzece Wolbórze w Tomaszowie Mazowieckim”

Zgodnie z § 8 umowy znak: KWI.272.1.123.2014 z dnia 14 listopada 2014 r., dotyczącej zadania pn. „Przebudowa kładki pieszej w ciągu ulicy Nadrzecznej na rzece Wolbórze w Tomaszowie Mazowieckim” wyznaczam w dniu 17 czerwca br. o godz. 11⁰⁰ przegląd gwarancyjny.

Kontakt telefoniczny z Działem Inżynierii Drogowej i Utrzymania Miasta:
tel. (0-44) 710-57-42 wew. 29

DYREKTOR
Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta
w Tomaszowie Mazowieckim
Szymon Michałak

Tomaszów Mazowiecki, 2019-06-19

NID.7021.1.72.2019

Marcin Pasadyn
Zakład Usługowo – Handlowy
Pasadyn
ul. Berka Joselewicza 2
32-500 Chrzanów

*Dotyczy: zadania pn. „Przebudowa kładki pieszej w ciągu ulicy nadrzecznej na rzece
Wolbórze w Tomaszowie Mazowieckim”*

Zgodnie z § 8 umowy znak: KWI.272.1.123.2014 z dnia 14 listopada 2014 r.,
dotyczącej zadania pn. „Przebudowa kładki pieszej w ciągu ulicy Nadrzecznej na rzece
Wolbórze w Tomaszowie Mazowieckim” wyznaczam w dniu 8 lipca br. o godz. 11⁰⁰
przeгляд gwarancyjny.

Kontakt telefoniczny z Działem Inżynierii Drogowej i Utrzymania Miasta:
tel. (0-44) 710-57-42 wew. 29

DYREKTOR
Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta
w Tomaszowie Mazowieckim

Szymon Michałak

Tomaszów Mazowiecki, 2019-08-08

NID.7021.1.95.2019



Wydział Inwestycji
ul. P. O. W. 10/16
97-200 Tomaszów Maz.

W związku z przeprowadzonym przeglądem okresowym obiektu mostowego - kładka na rzece Wolbórze w ciągu ulicy gminnej 116735 E ul. Nadrzeczna, Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta Tomaszowa Mazowieckiego prosi o zabezpieczenie środków finansowych na opracowanie ekspertyzy i dokumentacji projektowej wzmocnienia dźwigarów stalowych oraz wyregulowania łożysk.

Jednocześnie informuję, że po przeprowadzonej wizji lokalnej w terenie stwierdzono, że uszkodzenia, mogą mieć bezpośredni wpływ na zmniejszenie poziomu bezpieczeństwa użytkowników przedmiotowego obiektu.

DYREKTOR
Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta
w Tomaszowie Mazowieckim
Szymon Michalak

-a/a B . K.

INSPEKTOR
tech. bud. Barbara Kordecka
upr bud. nr LOD/0247/OHOD/05